

富士フイルム株式会社 富士宮事業場

焼却炉の維持管理記録【測定記録】

規制項目	基準	年度	測定頻度 1回/6ヶ月					
			2020年度		2021年度		2022年度	
		測定場所	煙突(フロー図に記載)					
測定日	5月28日	11月26日						
排ガスの中のばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物 ppm or g/Nm3	国: ー 自主: 50	0.01 未満	0.01 未満				
	ばいじん g/Nm3	国: 0.15 自主: 0.05	0.019 未満	0.019 未満				
	塩化水素 mg/Nm3	国: 700 自主: 81	1.8	1.1				
	窒素酸化物 ppm	国: 250 自主: 60	4 未満	4 未満				
	水銀 μg/Nm3	国: 50	5未満	5未満				
ばいじん除去を行った日 (冷却設備、排ガス処理設備)			焼却炉稼働日の毎日					
memo								

規制項目	基準	年度	測定頻度 1回/年		
			2020年度	2021年度	2022年度
		測定場所	煙突(フロー図に記載)		
		測定日	5月28日		
測定結果を得られた日	7月7日				
ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm3	国: 1 自主: 0.1	0.0021			
memo					

規制項目	基準	年度	連続測定				
			2020年度	2021年度	2022年度		
		測定場所	煙突(フロー図に記載)				
測定結果を得た期間	連続測定						
燃焼室出口ガス温度 °C	国: 800 自主: 850	848~870					
集塵機入り口の燃焼 ガス温度 °C	国: 200 自主: 200	171~190					
排ガス中のCO濃度 ppm	国: 100 自主: 80	1~50					
memo							

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】 2020年度（2020年4月1日～2021年3月31日）

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無	焼却立上げ	無	砂入れ 750kg	無	年次点検	無	
2	無		無		無		無		無	年次点検	無	
3	無		無		無		無		無	年次点検	無	
4	無		無	焼却停止	無		無		無	年次点検	無	
5	無		無		無		無		無	年次点検	無	
6	無		無		無	焼却停止	無		無	年次点検	無	
7	無		無	焼却立上げ	無		無		無	年次点検	無	
8	無		無	砂入れ 750kg × 2	無	焼却立上げ	無		無	年次点検	無	
9	無		無		無	砂入れ 750kg	無		無	停止中	無	
10	無		無		無		無		無		無	
11	無		無		無		無		無		無	
12	無		無		無		無		無		無	
13	無		無		無	焼却停止	無		無		無	焼却停止
14	無		無		無		無		無		無	汚泥投入機掃除へアリンク交換
15	無		無		無		無		無		無	焼却立上げ 砂入れ 750kg
16	無		無		無	焼却立上げ	無		無		無	
17	無		無		無		無		無		無	
18	無		無		無		無		無		無	
19	無		無		無		無		無		無	
20	無		無		無		無		無		無	
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無		無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	
24	無		無		無		無	焼却停止	無		無	
25	無	焼却停止	無		無		無		無		無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無	焼却停止	無		無	焼却立上げ	無	
28	無		無		無		無		無	保温中	無	
29	無	焼却立上げ	無	焼却停止	無		無	年次点検	無	保温中	無	
30	無		無		無	焼却立上げ	無	年次点検	無	保温中 砂入れ 750kg	無	
31	無		無		無		無	年次点検	無		無	

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無	焼却立上げ	無	停止中				
2	無		無		無		無					
3	無	焼却停止	無		無		無					
4	無		無		無							
5	無	オイルガン掃除	無		無							
6	無	焼却立上げ	無		無							
7	無		無		無							
8	無		無		無							
9	無		無		無							
10	無		無		無							
11	無		無		無							
12	無		無		無							
13	無		無		無							
14	無		無		無							
15	無		無		無							
16	無		無		無							
17	無		無		無							
18	無		無		無							
19	無		無		無	焼却停止						
20	無		無		無							
21	無		無		無							
22	無		無	砂入れ 750kg	無							
23	無		無		無							
24	無		無		無							
25	無		無		無							
26	無		無		無							
27	無		無		無							
28	無		無	焼却停止	無	炉内点検						
29	無		無		無							
30	無		無	軟水装置整備	無							
31	無		無		無							

産業廃棄物処理フロー図

